



WYŁĄCZNIK	Q1	Q2	Q3
Praca normalna	Z	O	Z
Brak napięcia sieci i agregat nie pracuje	Z	O	Z
Brak napięcia sieci i agregat pracuje	O	Z	O
Wyłączenie pożarowe	O	O	O

O - otwarty
Z - zamknięty

Temat opracowania: Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie wraz z zagospodarowaniem terenu.		Jednostka projektowa:  <small>05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 kA SU tel. 25 7492249, 500 018 743</small>	
Temat rysunku: Schemat rozdzielnic głównej R-G		Projektował: mgr inż. Franciszek Thlon Nr ewid. upr. OPL/0796/POOE/12	
Inwestor: Gmina Stanisławów 05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32		Sprawdził: mgr inż. Janusz Kurdej Nr ewid. upr. OPL/0309/POOE/07	
Lokalizacja: Działka o nr ewid.2416/7 w Stanisławowie		Skala: - rys. nr: EL-11	
Grudzień 2014 Branża: ELEKTRYCZNA		Projekt objęty prawem autorskim	